

水質検査記録 地下水 2022

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ

単位：mg/L (PH,ダイオキシンを除く)

採取月日	4月6日	5月18日											
結果の得られた日	4月14日	6月1日											
分析項目	基準値												
塩化物イオンABC上流		9.6	9.2										
塩化物イオンA下流		1.2×10^2	31										
塩化物イオンBC下流		2.6×10^3	1.3×10^3										

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ) 年一回以上測定項目

分析項目	基準値	ABC上流	A下流	BC下流
アルキル水銀	検出されないこと			
総水銀	0.0005			
カドミウム	0.003			
鉛	0.01			
六価クロム	0.05			
砒素	0.01			
全シアン	検出されないこと			
PCB	検出されないこと			
トリクロロエチレン	0.01			
テトラクロロエチレン	0.01			
ジクロロメタン	0.02			
四塩化炭素	0.002			
1,2-ジクロロエタン	0.004			
1,1-ジクロロエチレン	0.1			
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04			
1,1,1-トリクロロエタン	1			
1,1,2-トリクロロエタン	0.006			
1,3-ジクロロプロペン	0.002			
チウラム	0.006			
シマジン	0.003			
チオベンカルブ	0.02			
ベンゼン	0.01			
セレン	0.01			
1,4-ジオキサン	0.05			
クロロエチレン	0.002			
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L			